



Teléfonos: 2236-9578 / 2236-9598

Fax: (506) 2236-9573/8363-6481

ANÁLISIS DE AGUAS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

Empresa: Taboga

Tipo de Coolant: FCI Coolant ☐
FCH Coolant ☒
NTH Coolant ☐

Equipo: Cosechadora de caña, CAMECO.

Identificación: A-02

Fecha de cambio:

Lavado Sí ☒
 No ☐

Número de análisis	Horas Operación	HIERRO (0-0,1)	pH (9,0-10,0)	Cond. (Max. 2000)	RA (6,5-8)	T.eb (105°C-108°C)	Turbidez (Transparente)	Concentración Sólidos Precipitados	Color (VERDE)
148211211	1541	0,015	9,91	1575	7,5	106	transparente	no presenta	verde

Observaciones

21 de Diciembre 2011

Análisis 148211211, la muestra se presenta en perfecto estado.

Encargada de Laboratorio: Victoria Chaves